








Note.

-  Efterisolering af Ydervæg iht. ingeniør
2 lag 13mm gips
50mm mineraluld
stålreglar
dampspære
100mm Mineraluld
stålreglar
-  Eksisterende vægge
-  Døre ind til lejligheder udføres som EI2 30 (BD 30M)
-  Nye vægge mellem lejligheder samt skakter udføres som Gyproc XR 70/70x2 (450) 2-2 M 140
Klassificeringer.
Brandklasse BS 60
Luftlyd, R'w 55-60 dB
- Der udføres ABA anlæg efter aftale med beredskabet
-  Indv. vægge i lejligheder udføres som Gyproc GS 70/70 (450) 2-2 M75
-  Der isættes inspektionslem på hver etage i skaktene, skakter udføres som selvstændige brandsektioner

* Alle mål skal kontrolleres på stedet
* Myndighedsprojekt



Emne: Plan 1.sal, Nye forhold
Sags Nr.: 2013-005
Matr. nr.: 131 Toreby By, Toreby
Bygherre: Multicenter syd
Gl. Landevej 13
4891 Toreby L.

Tegn.nr: 2-06
Dato: 01-07-2013
R.Dato:
Mål: 1:100